

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)- FASADÄNDRING

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningsskyldiga åtgärder. Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig. Kontrollplan fylls i under arbetets gång.

Fastighetsbeteckning		Upprättad datum	Diarienummer	
Byggherre BH	Företag / För- och efternamn			Telefon
Entreprenör E	Företag	För- och efternamn		Telefon
SK – Person med specialkompetens eller firma som utför kontrollen				
Kontrollen avser	Kontrollant (BH, E, SK)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Datum och signatur
Att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last.	BH / E / SK	Okulärbesiktning/ Beräkning	Teknisk beskrivning / K-ritning	
Att tillämpliga energikrav uppfylls	BH / E	Okulärbesiktning	BBR9:4/Materialets tekniska beskrivning	
Skydd mot fall genom glas och skärskador	BH / E	Okulärbesiktning	BBR 8:352,8:353	
Fönster som utrymningsväg	BH / E	Mätning	BBR 5:323	
Skydd mot brandspridning	BH / E	Okulärbesiktning/ Mätning	BBR 5:55, 5:553, 5:6	
Skydd mot fukt i byggnadskonstruktion	BH / E	Okulärbesiktning	BBR 6:53	
Varsam ändring med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värde.	BH / E	Okulärbesiktning	PBL 8:17	

Överensstämmer med beviljat bygglov	BH / E	Okulärbesiktning	Beviljat bygglov	
-------------------------------------	--------	------------------	------------------	--

Underskrift (Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.

Byggherre (underskrift, ort samt datum)

Entreprenör (utförande entreprenör) (underskrift, ort samt datum)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits.