

## DOMSLUT

Tillstånd m m

Vattendomstolen godkänner till framtida bibehållande ifrågasvarande av Arvika kommun utförda anläggningar avseende råvattenintag på samfällt vattenområde till fastigheterna Edane 1:47 och 1:251, råvattenledning på förutom nämnda vattenområde vattenområden till fastigheterna Edane 1:108 och 1:322 och mark till fastigheten Brunskog 1:1 samt pumpstation på sistnämnda fastighet, allt i dess ovan beskrivna utförande, och varvid rätt att för framtiden bibehålla nämnda råvattenledning på vattenområde till fastigheten Edane 1:108 och på mark till fastigheten Brunskog 1:1 jämte pumpstation på sistnämnda fastighet medges kommunen jämlikt 2 kap 14 § första stycket vattenlagen.

Vattendomstolen lämnar vidare Arvika kommun tillstånd att för vattenförsörjningen inom Edane tätort medelst de godkända intagsanordningarna bortleda vatten från sjön Värmeln intill en mängd av 10 liter per sekund.

Villkor för tillstånd m m

Såsom villkor för meddelat tillstånd skall gälla att kommunen noggrant ställer sig till efterrättelse de bestämmelser som meddelas i denna dom.

Rätten till tillgodogörandet av vatten genom medgiven vattenbortledning skall för framtiden vara förenad med den kommunen tillhöriga fastigheten Edane 1:288 i Arvika kommun som sålunda skall utgöra strömfallsfastighet för företaget.

Kontrollbestämmelser

För mätning av den ur sjön Värmeln uttagna vattenmängden skal i kommunens vattenverk finnas en summerande vattenmängdsmätare. Vattenmängdsmätaren skall avläsas en gång i veckan och vi

VA 32/77

ungefärligen samma tidpunkt varje gång. Avläsningsresultaten och tidpunkterna för avläsningarna skall antecknas i en journal, som skall hållas tillgänglig på kommunens gatukontor för sakägare som önskar taga del av dess innehåll. Journalen skall fortlöpande bevaras för de senaste tio åren.

#### Föreskrifter om markering av intagsledningen

Intagsledningens läge i sjön skall genom kommunens försorg vara markerad på väl synligt sätt med på land placerade ensmärken eller annan för ändamålet lämplig markering.

#### Skyddsområde och skyddsbestämmelser

Till skydd mot förorening av vattentäkten förordnar vattendomstolen jämlikt 2 kap 14 § tredje stycket vattenlagen att inom det område, som angivits med punktstreckad linje på en av VBB (Vattenbyggnadsbyrån) upprättad karta nr 37945-textpl 3 (bilaga 1 till denna dom), skall gälla följande bestämmelser vilka såsom servitut skall besvara nedannämnda fastigheter till den del dessa är belägna inom det sålunda angivna skyddsområdet.

1. Upplag (lager) av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier eller annat för vattnet skadligt ämne eller av avfall som innehåller dylikt ämne får icke förekomma inom skyddsområdet med mindre sådana av kommunen godkända åtgärder vidtagits att ämnet vid läckage eller dylikt hindras att nedtränga i grunden eller avrinna till sjön.
2. Vid ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas av kommunen tillhandahållen varningsskylt med upplysning om att cisternen respektive påfyllningsröret är beläget inom skyddsområde för vattentäkt samt att läckage eller spill omedelbart skall rapporteras på telefonnummer angivna på varningsskylten.

3. Gödselstad och ensilageanläggning får ej anordnas inom skyddsområdet såvida kommunen ej medger annat.
4. Avloppsreningsverk och soptipp får ej anordnas inom skyddsområdet. Ej heller får avloppsvatten utsläppas på eller i marken eller i vattenområde inom skyddsområdet såvida kommunen ej medger annat.
5. Ledningar med tillhörande brunnar för avloppsvatten skall utföras med täta rör försedda med täta fogar.
6. Växtutrottningsmedel samt isupptinande ämnen och dammbindande medel ävensom gödningsmedel får ej användas annat än i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande på fastigheterna samt för underhåll av väg och järnväg.

Servitutsbestämmelserna skall gälla till förmån för fastigheten Edane 1:288 och åvilda fastigheterna Edane 1:46, 1:47, 1:51, 1:58, 1:81, 1:82, 1:83, 1:84, 1:105, 1:107, 1:108, 1:119, 1:125, 1:126, 1:127, 1:128, 1:142, 1:149, 1:157, 1:177, 1:183, 1:243, 1:251, 1:263 och 1:279 samt Brunskog 1:1, allt i Brunskogs socken, Arvika kommun.

Kommunen har att ofördröjligen underrätta vederbörande sakägare inom skyddsområdet om de neddelade skyddsbestämmelsernas innehåll och att vid förfrågan av berörd sakägare skyndsamt underrätta denne om de åtgärder, som i det särskilda fallet skall vidtagas till följd av bestämmelserna.

Anser sakägare att åtgärd kommunen påkallar till följd av skyddsbestämmelserna går utöver vad han kan anses skyldig att vidtaga utan ersättning nå fråga om sådan åtgärd eller om ersättning för denna av vederbörande sakägare hänskjutas till vattendomstolens prövning genom anmälan till domstolen i den

ordning som nedan stadgas för annälan av oförutsedd skada.

Vid väg som leder till eller genom skyddsområdet skall genom kommunens försorg för information till vägfarande sättas upp en varningsskylt utformad enligt rekommendation från statens naturvårdsverk, statens trafiksäkerhetsverk och statens vägverk.

#### Oförutsedd skada

Anspraak jämlikt 2 kap 24 § första stycket vattenlagen avseende skada eller intrång som ej förutsetts av vattendomstolen må framställas genom annälan hos vattendomstolen senast inom fem år från det denna dom vunnit laga kraft. Sådan annälan skall göras skriftligen och i två exemplar ingivas eller insändas till vattenrättsdomaren.

#### Verkställighet

Vattendomstolen förordnar jämlikt 11 kap 67 § första stycket vattenlagen att i denna dom meddelat tillstånd får tagas i anspraak utan hinder av att beslutet därom ej vunnit laga kraft.

#### Kostnader för målets behandling

Det åligger kommunen att utge i 11 kap 97 § vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

#### Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot dom skall han inom två veckor från denna dag eller sist 27 oktober 1978 hos vattenrättsdomaren, Box 71, 462 01 Vänersborg, muntligen eller skriftligen annäla vad. Part, som annäلت vad, ska inom fyra veckor från denna dag eller sist 10 november 1978 fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

DOM

B.11

Vattendomstolen

VA 32/77

vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej i tagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadedetalan förfaller, om den första vadedetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas ned posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

*Stig Liljeqvist*  
Stig Liljeqvist

Handläggningstidpunkt:

*alle Josefsson*

