

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)

Installation av eldstad/rökkanal

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovspliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig.

Fastighetsbeteckning	Upprättad datum	Diarienummer
----------------------	-----------------	--------------

Byggherre	BH	Företag / För- och efternamn	Telefon
Entreprenör	E	Företag	För- och efternamn
SK – Person med specialkompetens eller firma som utför kontrollen			

Kontrollen avses	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Signatur och datum
Underlagets bärförmåga och brandmotstånd	BH / E	Okulärbesiktning / Mätning	BBR 5:4222	
Skydd mot brandspridning nedåt och antändning av golv, eldstadsplan	BH / E	Okulärbesiktning / Mätning	BBR 5:4223	
Eldstad, rök- och avgaskanalers utformning och avstånd till brännbara byggnadsdelar	BH / E	Okulärbesiktning / Mätning	BBR 5:4221	
Skorstenens utformning. Rök- och avgaskanaler	E	Okulärbesiktning / Mätning	BBR 5:425 BBR 6:743	
Godkänt sakkunnighetsintyg av SSR-godkänd sotare (avseende brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal inkl. tillträdesanordningar på tak)	SSR-godkänd sotare	Besiktning		

Underskrift (Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.)

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre (underskrift, ort samt datum)

Entreprenör (utförande entreprenör) (underskrift, ort samt datum)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits.