



2015-04-20

Sotningsfrister:

Eldning med fasta bränslen:

Konventionell panna: 4ggr/år

Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande: 3ggr/år

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sot- bildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet: 2ggr/år

Eldning med flytande bränsle:

Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle: 4ggr/år

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW: 1ggr/år

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat
Från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kw: 1ggr/2 år

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbrännings- anordningar:

Lokaleldstäder:

Eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning: 1ggr/år

Eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 1ggr/3år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 1ggr/3år

Eldstäder där eldnings sker i större omfattning än för ett enskilt hushålls behov:

Eldstäder där eldnings sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle: 6 ggr/år

Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle: 1 ggr/år